

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4068

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Prüfung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen der Rohbauwerke

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrages ist die Dienstleistung zur Prüfung der in die Rohbauwerke des Bauloses H33 eingebauten Erdungsanlagen gem. ÖNORM ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 für die Abnahme der Bauwerke.

Mit dem Baulos H33 wurden die Innenschalen der Verbindungstunnel, der Querschläge vom Rettungstollen Tulfes zum Inntaltunnel und Hochbauwerke wie Portalbauwerk Tulfes, Löschwasserpumpbecken und sonstige Nebenbauwerke hergestellt. Sämtliche mit der Eisenbahnanlage in Verbindung stehende Bauwerke sind gemäß Regelplanung und einschlägiger Normen zu Erden.

Die Lieferung und der Einbau der Erdungsanlagen ist Bestandteil der Bauleistung H33.

Für die Übernahme der Bauwerke ist auch der Nachweis der Funktionsfähigkeit der Erdungsanlagen erforderlich. Dieser Nachweis erfolgt durch Messung der Widerstände zwischen den einzelnen Erdungsfestpunkten.

Die Messergebnisse sind in Protokollen pro Abschnitt festzuhalten.

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4068

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell'incarico

Verifica degli impianti di messa a terra installati nelle opere grezze del lotto di costruzione H33

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico è la prestazione di servizi inerente la verifica degli impianti di messa a terra installati nelle opere grezze del lotto di costruzione H33 ai sensi della normativa ÖNORM ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 ai fini del collaudo delle opere.

Nell'ambito del lotto di costruzione H33 è stato realizzato il rivestimento definitivo delle gallerie di interconnessione, dei cunicoli trasversali di collegamento tra il cunicolo di soccorso di Tulfes e la galleria Inntal nonché opere civili in superficie quali il portale Tulfes, le vasche antincendio e altre opere accessorie. Secondo quanto previsto dalla progettazione di sistema e dalle vigenti normative in materia, tutte le opere legate all'impianto ferroviario devono essere messe a terra.

La fornitura e la posa in opera degli impianti di messa a terra sono comprese nelle prestazioni di lavori del lotto H33.

Ai fini dell'accettazione delle opere occorre attestare il funzionamento degli impianti di messa a terra. Quanto sopra va attestato misurando le resistenze tra i singoli punti fissi di messa a terra.

I risultati delle misurazioni devono essere documentati per i singoli tratti.

4. Begründung des Auftrages

Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 ist eine Überprüfung der Erdungsanlagen gefordert.

Diese Messungen sind zum Nachweis der TSI-Konformität erforderlich.

Sie sind nicht Bestandteil der Leistungen des BAU-AN im Rahmen der Eigenüberwachung und daher gesondert zu beauftragen

Mit der beabsichtigten Vergabe wird nur die Prüfung für das Baulos H33 berücksichtigt, da die Übernahme der Bauwerke im Herbst 2019 ansteht. Es ist vorgesehen die weiteren Prüfungsleistungen für die Baulose H21, H41 und H51 im Zuge eines offenen Verfahrens zu einem späteren Zeitpunkt auszuschreiben.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Der geschätzte Auftragswert liegt bei ca. 38.700 €.

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskünften. Gemäß § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018

6. Ort der Leistungsdurchführung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

4. Giustificazione dell'affidamento

La normativa ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2011-12-01 richiede la verifica degli impianti di messa a terra.

Tali misurazioni servono per attestare la conformità STI.

Esse non rientrano nelle prestazioni dell'affidatario dei lavori nell'ambito dell'autocontrollo e quindi vanno affidate separatamente.

L'affidamento in oggetto considera solo la verifica per il lotto di costruzione H33, in quanto l'accettazione delle opere è prevista per l'autunno 2019. Le ulteriori prestazioni di verifica per i lotti di costruzione H21, H41 e H51 saranno affidate mediante procedura aperta in un secondo momento.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti


L'importo contrattuale stimato ammonta a circa € 38.700.

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e § 213 BVergG.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione



Jänner und Februar 2020

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

38.700 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2019 unter dem Projektcode 1BT3PL001 vorgesehen

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Wolfgang Rauter

Gennaio e febbraio 2019

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

38.700 €

9. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle prestazioni in oggetto sono previste nel Budget 2019 con codice progetto 1BT3PL001

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Wolfgang Rauter

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	

**Panoramica del processo****4068****31-ott-2019**

Neubeschaffung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
38.700,00	Rauter Wolfgang		DL	BBT AT	WF 3

status zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36
testo

Oggetto dell'approvvigionamento

Prüfung der im Baulos H33 eingebauten Erdungsanlagen der Rohbaugewerke

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti**Motivazione**

Technisch erforderlich auf Grund der späteren TSI Konformität (benannte Stelle)

Die Vergabe erfolgt daher im Zuge einer Direktvergabe nach Erkundung von unverbindlichen Preisauskünften.
 Gemäß § 203 Absatz 11 und §213 BVergG 2018

Dopo aver richiesto dei preventivi non vincolanti, le prestazioni in oggetto vengono affidate attraverso
 affidamento diretto ai sensi del § 203, comma 11 e § 213 BVergG

Documenti20191031_20191011_Beschaffungsbeschluss-Erdung_H33.docx**Status Capo area**

zugestimmt / approvato Abfalterer Robert / 2019-Oct-31 09:20

Commento Capo area**Conferma dell'incarico****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Nov-11 11:22

Commento Controlling**Allegato Controlling****Status Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Nov-11 11:33

Commento Approvvigionamenti**Allegato approvvigionamento****Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1****Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1****Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1****Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2****Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2****Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2**

Status Amministratori 1

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-11 17:52

Commento Amministratori 1**Allegato Amministratori 1**

Status Amministratori 2

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

Commento Amministratori 2**Allegato Amministratori 2**

Commento archiviazione

Documento archiviazione

**Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione**

Gestore del contratto

**Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione**

Direttore dei Lavori

Stampa