



ANMERKUNG :

1. KOK = OBERKANTE DES KABELKANALS
GERADE UND BOGENINNENSEITE : KOK=+0.00
BOGENAUSSENSEITE : KOK=+0.00 BIS -0.10
DIE HOHE DER KOK WIRD IN EINEM GESONDERTEN
PLAN DARGESTELLT.
2. BEI STARKEN ANGRIFF GEMASS D-NORM B3305 IST
KUNSTSTOFFGEBLINDERTE FILTERKIES
LT LV POS 25.013 ZU VERWENDEN
3. BEI STARKEN ANGRIFF GEMASS D-NORM B3305
DARF DER W/Z-WERT NICHT GROSSER ALS 0.45 SEIN.
4. BEI SCHWACHEN SULFATANGRIFF (TIREBENDER ANGRIFF TS)
ODER STARKEN SULFATANGRIFF (TST) LT D-NORM B3305
IST FÜR DAS WIDERLAGER EIN ERHOHT
SULFATBESTANDIGER ZEMENT ZU VERWENDEN LT LV POS. 24.043
5. IM BEREICH DES WIDERLAGERS IST JEGLICHES OBERPROFIL
MIT BETON DER GLEICHEN QUALITÄT WIE DAS WIDERLAGER
SELBST AUFZUFÜLLEN
6. BEI WASSERZUTRIFF IN DER SOHLE MIT SCHWACHEN BZW
STARKEN ANGRIFF GEMASS D-NORM B3305 IST EINE
SOHLPLATTE (SP) AUSZUFÜHREN
7. KEINE ANFORDERUNGEN AN QUERFUGEN DES AUSGLEICHSBETONS BEZÜGLICH
STATIONIERUNG UND AUSBLIDUNG.
8. DIE QUERFUGEN DES WIDERLAGERS HABEN BEZÜGLICH STATIONIERUNG MIT
DEN BLOCKFUGEN DES INNENGEWÖLBES ÜBEREINZUSTIMMEN.



EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG

U M F A H R U N G I N N S B R U C K
I N N I T A L T U N N E L




HL - AG

EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG

SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL
AUSGLEICHSSCHICHT (SA)

1 : 10
M 1 : 25
PLANNUMMER IT - AT - 06

REV.	DATUM	BRAND.	GEZ.	GEPR.	BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG	ZUSTIMMUNGSSTAMPUNG



EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG

U M F A H R U N G I N N S B R U C K
I N N I T A L T U N N E L

ABRECHNUNGSPLAN / BESTANDSPLAN

ARGE UMFABUNG INNSBRUCK-INNTAL-TUNNEL	BRAND.	GEZ.	GEPR.	NAM.	DATUM

HL - AG

FÜR DIE OBL

EISENBAHN-
HOCHLEISTUNGS-
STRECKEN AG

SOHLAUSBILDUNG - TUNNEL
AUSGLEICHSSCHICHT (SA)

MASSTAB
1:10/1:25
PLANNUMMER
IT-AT-0006