SCHNITT A-A - SEZIONE A-A
M 1:100 / SCALA 1:100



1. Vegetationsschicht dmax=1,50m
2. Filterschicht
3. Drainageschicht d=15cm
4. Schutzschicht
5. Abdichtung (Kunststoff)
6. Wärmedämmung d=10cm
7. Gefällebeton, dmin=5cm, q=0,5%

1. Strato vegetazione spessore max=1,50m
2. Strato filtrante
3. Strato drenaggi spessore=15cm
4. Strato protezione
5. Impermeabilizzazione (materiale sintetico)
6. isolamento termico spessore=10cm
7. Calcestruzzo pendente, spessore min=5cm, pendenza q=0,5%

SCHNITT B-B - SEZIONE B-B
M 1:100 / SCALA 1:100



1. Vegetationsschicht dmax=1,50m
2. Filterschicht
3. Drainageschicht d=15cm
4. Schutzschicht
5. Abdichtung (Kunststoff)
6. Wärmedämmung d=10cm
7. Gefällebeton, dmin=5cm, q=0,5%

1. Strato vegetazione spessore max=1,50m
2. Strato filtrante
3. Strato drenaggi spessore=15cm
4. Strato protezione
5. Impermeabilizzazione (materiale sintetico)
6. isolamento termico spessore=10cm
7. Calcestruzzo pendente, spessore min=5cm, pendenza q=0,5%

SCHNITT C-C - SEZIONE C-C
M 1:100 / SCALA 1:100



1. Vegetationsschicht dmax=1,50m
2. Filterschicht
3. Drainageschicht d=15cm
4. Schutzschicht
5. Abdichtung (Kunststoff)
6. Wärmedämmung d=10cm
7. Gefällebeton, dmin=5cm, q=0,5%

1. Strato vegetazione spessore max=1,50m
2. Strato filtrante
3. Strato drenaggi spessore=15cm
4. Strato protezione
5. Impermeabilizzazione (materiale sintetico)
6. isolamento termico spessore=10cm
7. Calcestruzzo pendente, spessore min=5cm, pendenza q=0,5%

SCHNITT D - D - SEZIONE D - D
M 1:100 / SCALA 1:100



1. Vegetationsschicht dmax=1,50m
2. Filterschicht
3. Drainageschicht d=15cm
4. Schutzschicht
5. Abdichtung (Kunststoff)
6. Wärmedämmung d=10cm
7. Gefällebeton, dmin=5cm, q=0,5%

1. Strato vegetazione spessore max=1,50m
2. Strato filtrante
3. Strato drenaggi spessore=15cm
4. Strato protezione
5. Impermeabilizzazione (materiale sintetico)
6. isolamento termico spessore=10cm
7. Calcestruzzo pendente, spessore min=5cm, pendenza q=0,5%

Anmerkung / Nota:

1. Die Türen- und Innenausstattung sind nicht Bestandteil dieses Vertrages.
   /L'allestimento interno e delle porte non rientra in questo contratto

Zugehörige Pläne / Elaborati grafici attinenti:

01-H32-HB-001-KLP-D0642-13300	Unterwerk Ahrental, Übersichtslageplan
01-H32-HB-001-KOP-D0642-13301	Unterwerk Ahrental, Grundriss
01-H32-HB-001-KOP-D0642-13303	Unterwerk Ahrental, Abdichtungsdetails
01-H32-HB-001-KOP-D0642-13305	Unterwerk Ahrental, Stützwand: Grundriss, Schnitte und Ansicht

M / Scala 1 : 100

5m 0 5m 10m

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	GJe	29.07.13

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben.
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio della reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausschreibungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione d'appalto

Los AP 164 Baulos Tulfes Pfons

Lotto AP 164 Lotto principale Tulfes Pfons

Projektsinheit	Unità di progetto
Hochbau	Opere civili
Dokumentenart	Tipo documento
Objektplan	Piano oggetti
Dokumenteinheit	Contenuto documento
Unterwerk Ahrental	Sottostazione elettrica
Schnitte	Sezioni

ARGE BI - GC

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 ▪ I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0625-1 ▪ Fax: +39 0471 0622-11
Email: info@bbt-se.com ▪ www.bbt-se.com
Tel.: +43 512 4030 ▪ Fax: +43 512 4030-110
Email: bb@bbt-se.com ▪ www.bbt-se.com

	Datum / Data	Name / Nome
Bearbeitet / Elaborato	06.05.2013	PHo
Gepr./Verifi.cato	06.05.2013	GPa
Massstab / Scala	1 : 100	
Prüfung ÖBA / Verifica DL	XX	
Prüfprüfer / Verifica statica	XX	
Freigabe BBT / Delibera BBT	XX	

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da 4,6 bis / a 8,0 bei / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento

Stand Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Nummer Codice	Nummer Codice	Revision Revisione
01	H32	HB	001	KOP	D0642	13302	00